

Typgodkännandebevis

SC0636-17

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Thermod Branddörr EI 30

Innehavare

Thermod AB, Söderborgsvägen 32, 67195 Klässbol
Organisationsnummer/VAT nummer: 556683-7125
Tel: 0570 727470, Fax: 0570-727471
E-post: info@thermod.se, Hemsida: www.thermod.se

Produkt

Thermod Branddörr EI 30, enkeldörr med eller utan glas. Dörr av stål med isolering av gips och polyuretan, ytskikt av polyester laminat. Max storlek dörr B x H, 1200 mm x 2300 mm och max storlek glas B x H, 725 mm x 520 mm, EI₁ 30, S_a, S_m (S₂₀₀), C4.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande, brandgastät och självstängande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Thermod Branddörr EI 30

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI ₁ 30 enligt EN 13501-2	5:231
Brandgastäthet klass S _a , S _m (S ₂₀₀) enligt EN 13501-2	5:231
Självstängning avseende utmattningsklass C4	5:231

Tillhörande handlingar

Installationsanvisning Branddörr EI 30, Nr 900-041-01 Rev. 01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. ZC-5728/W, Kontrollorgan: Building Research Institute.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ampol Serwis Sp.z o.o., ul. Fabrik 2 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polen.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett, text på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Thermod AB, Klässbol
Fabrik 2 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polen
†
SP Certifiering 1002
Thermod AB Branddörr EI 30
SC0636-17
EI₁ 30, S_a, S_m (S₂₀₀), C4
nr/datum
Building Research Institute

Bedömningsunderlag

Brandmotstånd klassifikationsrapport LBO-822-K-16E, Gryfit Lab.
Brandgästäthet klassifikationsrapport 2114/16/Z00NZP, Building Research Institute.
Självstängning avseende utmattning LZE01-02334 16, Building Research Institute.
Ritningar enligt ritningsförteckning ID fire door-list of drawings (TA), 2016-05-06.

Kommentarer

Installationsanvisning Branddörr EI 30, Nr 900-041-01 Rev. 01 skall medfölja varje dörr som levereras.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2022-05-24.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson