

Thermod Branddörr EI₂ 60

Innehavare/Utfärdat för

Thermod AB

Söderborgsvägen 32, 671 95 Klässbol, Sverige
Organisationsnummer/VAT nummer: 556683-7125
Tel: 0570-72 74 70, Fax: 0570-72 74 71
E-post: info@thermod.se, Hemsida: www.thermod.se

Information lämnas av

Thermod AB

Produktbeskrivning

Thermod Branddörr EI₂ 60, enkeldörr med eller utan glas. Dörr av stål med isolering av stenull, fiberarmerade skivor av kalciumsilikat belagda med stålplåt och polyester laminat. Max storlek dörr B x H, 1400 x 2200 mm och max storlek glas B x H, 890 mm x 400 mm, EI₂ 60 och R'_w 30 dB*.

Avsedd användning

Brandcellskiljande och ljudisolerande innerdörr i byggnader.

Handelsnamn

Thermod Branddörr EI₂ 60

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

| | |
|--|-------|
| Brandteknisk klass EI ₂ 60 enligt EN 13501-2 | 5:231 |
| Luftljudsisolering klass R' _w 30 dB* enligt SS 25267:2004 | 7 |

* R'_w 30 dB avser dörr utan glasing.

Tillhörande handlingar

Montageanvisning Branddörr EI₂ 60, Nr. 900-040-01 Rev. 01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. ZC-5728/W. Kontrollorgan: Building Research Institute.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC1293-13 | 2020-02-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16200



AO-0003418




Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ampol Serwis Sp. z o.o., Fabryczna 2 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polen

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad produkt och omfattar:

| | |
|------------------------------------|---|
| Innehavare/Distributör | Thermod AB, Klässbol |
| Tillverkningsställe | Fabryczna 2, 62-065, Grodzisk Wielkopolski, Polen |
| Produktens typbeteckning | Thermod Branddörr EI ₂ 60 |
| Löpande tillverkningsnummer/datum | nr/datum |
| Typgodkännandets nummer | SC1293-13 |
| Egenskaper | t. ex. EI ₂ 60, R' _w 30 dB |
| Boverkets inregistrerade varumärke |  |
| RISE ackrediteringsnummer | 1002 |
| Certifieringsorgan | RISE Certifiering |
| Kontrollorgan | Building Research Institut |

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr LBO-422/13, LBO-422-K/19 och LBO-422-K/13 från GRYFITLAB Test Laboratory Group. Rapport luftljud nr LA00-2531/13/Z00NA från Instytut Techniki Budowlanej.

Ritningar enligt Ritningsförteckning Thermod Branddörr EI₂ 60, daterad 2014-02-06.

Kommentarer

Aktuella monteringsanvisningar skall medfölja varje dörr som levereras.
Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-03-13.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-02-17.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric